


Stellungnahme / Parere

Fenster / Finestre







Bedienungskräfte / Forze di manovra	EN 12046-1
Luftdurchlässigkeit / Permeabilità all'aria	EN 1026
Schlagregendichtheit / Tenuta all'acqua	EN 1027
Widerstand gegen Windlast / Resistenza al carico del vento	EN 12211
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen / Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	EN 14351-1
Belastung mit einem weichem, schweren Stoßkörper / Urto da corpo molle e pesante	EN 13049

Auftraggeber	F.LLI ALBERTO E C. S.N.C
Committente	Localita' le Pont 2, 11015 La Salle (AO), Italia

Identifikation	L92 / L106	
Identificazione		
Bezeichnung	2-flg. Fenstertür mit Kämfer und Seitenteil	
Designazione	Porta con finestra a 2 ante con luce laterale fissa	
Abmessungen	Breite / Larghezza	2100 mm
Dimensioni	Höhe / Altezza	2350 mm
Rahmenmaterial	Holz / Lärche	
Materiale del telaio	Legno / Larice	
Bautiefe	Rahmen / Telaio	92 mm / 106 mm mm
Spessore	Flügel / Anta	92 mm / 106 mm mm
Falzsystem	Doppelfalz	
Sistema di battuta	Doppia battuta	



Einstufung Prüfelement lt. Angabe Hersteller / Classificazione del provino secondo il produttore

Bedienungskräfte		EN 13115	1
Forze di manovra			
Luftdurchlässigkeit (Mittelwert)		EN 14351-1	4
Permeabilità all'aria (valore medio)			
Schlagregendichtheit		EN 12208	4A
Tenuta all'acqua			
Widerstand gegen Windlast		EN 12210	C4 / B4 / A4
Resistenza al carico del vento			
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen		EN 14351-1	350 N
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza			
Belastung mit einem weichem, schweren Stoßkörper		EN 13049	3
Urto da corpo molle e pesante			

1 Aufgabenstellung / Mansioni

Der auf Seite 1 genannte Auftraggeber beauftragte das Unternehmen gbd Lab GmbH, eine Stellungnahme zu folgendem Sachverhalt zu erstellen:

Die Ergebnisse aus dem Prüfbericht

L21/0562_01

sollen auf das System L92 und L106 übertragen werden.

Il cliente citato a pagina 1 ha commissionato alla ditta gbd Lab GmbH di redigere un parere sui seguenti fatti:

I risultati tratti dal rapporto prova

L21/0562_01

sono da estendere al sistema L92 e L106.

2 Beurteilung / Valutazione

Der Beurteilung werden zugrunde gelegt:

- Durchgeführte Systemprüfung vom 27.05.2022
- Systembeschreibung

Tabelle 1: Überprüfung der Abweichung

Geprüfte Konstruktion wie im Prüfbericht angeführt

Abweichung Bautiefe 92 mm bzw. 106 mm statt 80 mm

Beurteilung Die Dichtungen, der Dichtungsfalz und die Verglasung entsprechen dem geprüften System.

Questa valutazione si basa su:

- Prova di sistema effettuata il 27.05.2022
- Descrizione sistema

Tabelle 1: Esaminazione della divergenza

Costruzione testata Come indicato nel rapporto di prova.

Divergenza Profondità 92 mm o 106 mm anziché 80 mm

Valutazione Le guarnizioni, la battuta della guarnizione e il vetro corrispondono al sistema testato.

3 Ergebnis und Aussage / Risultato e dichiarazione

Aufgrund der durchgeführten Überprüfungen und Erfahrung der Prüfstelle sind die Ergebnisse des Prüfberichtes

L21/0562_01

auf die in Tabelle 1 beschriebenen Abweichungen bzw. Zusätze übertragbar.

Sulla base delle ispezioni effettuate e dell'esperienza del laboratorio di prove, i risultati del rapporto di prova L21/0562_01

possono essere trasferiti alle deviazioni o modifiche descritte nella tabella 1.



Ing. Helmut Immler

gbd Lab GmbH, Steinebach 13a

6850 Dornbirn, Austria

www.gbd.group

Prüfer / Esaminatore

Anlagen / Allegati

Kundenunterlagen / Documentazione del cliente

Seiten / Pagine 18

Dieses Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß Verordnung (EU) Nr. 910/2014 versehen.
Nur die digital signierte Version ist gültig.

Il presente documento è provvisto di firma elettronica qualificata conforme al regolamento (UE) n. 910/2014.
È valida solo la versione con firma digitale.

Erstausgabe Prüfbericht / Prima emissione del rapporto di prova

